

Was tun wenn?

Problem	Mögliche Ursache	Empfohlene Maßnahmen
Trübes oder schmutziges Wasser	<ul style="list-style-type: none"> – außergewöhnliche Schmutzbelastung – zu geringe Dosis an Desinfektionsmitteln – defekter Filter 	<ul style="list-style-type: none"> – Stoßchlorung mit melo® clean Schockchlor* – Zugabe von melo® clean Flockmittel (bei Sandfiltern) – Überprüfung der Filterfunktion und ggf. Neubefüllung des Filters
Grünes, trübes Wasser, glitschige Beckenwände, Algenbefall	<ul style="list-style-type: none"> – Algenwachstum – zu wenig Algenverhütungsmittel im Wasser 	<ul style="list-style-type: none"> – Algen vom Becken entfernen – Stoßchlorung mit melo® clean Schockchlor* – Zugabe von melo® clean Algen-Ex*
Braunes Wasser	<ul style="list-style-type: none"> – Eisen, Mangan im Wasser – Korrosion 	<ul style="list-style-type: none"> – pH-Wert regulieren (7,0 – 7,4) – Stoßchlorung mit melo® clean Schockchlor* – Zugabe von melo® clean Flockmittel (bei Sandfiltern) – Frischwasserzufuhr erhöhen
Chlorgeruch	<ul style="list-style-type: none"> – nicht abgebaute organische Substanzen – zu geringe Chlorung 	<ul style="list-style-type: none"> – Chlorgehalt überprüfen (optimaler Wert 0,3-0,6 mg/l) – Stoßchlorung mit melo® clean Schockchlor* – Zugabe von melo® clean Flockmittel (bei Sandfiltern)
Augen- und Hautreizungen	<ul style="list-style-type: none"> – zu hoher oder zu niedriger pH-Wert 	<ul style="list-style-type: none"> – pH-Wert entsprechend mit melo® clean pH-Senker oder melo® clean pH-Heber regulieren

Gefährlichkeitsmerkmale:

melo® clean Schockchlor Granulat (Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2 STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1),
melo® clean Flockmittel Kartuschen (Eye Dam. 1),
melo® clean Algen-Ex (Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1),
melo® clean pH-Heber flüssig (Skin Corr. 1A, Met. Corr. 1),
melo® clean pH-Heber Granulat (Eye Irrit. 2),
melo® clean pH-Senker flüssig (Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Met. Corr.1),
melo® clean pH-Senker Granulat (Eye Dam. 1)

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Stand April 2018

melo® Schwimmbadtechnik GmbH

Bünne 3
 37081 Göttingen
 Tel. 0551/99 87 30
 Zentralfax: 0551/99 87 330

Frankfurter Str. 129
 34121 Kassel
 0561/222 04

info@melo-gmbh.de/www.melo-gmbh.de

Handelsregister HRB 4045
 Amtsgericht Göttingen
 Ust-Id-Nr. DE 116736904

Geschäftsführer: Michael Schaper