

Was tun wenn?

Problem	Mögliche Ursache	Empfohlene Maßnahmen
trübes oder schmutziges Wasser	<ul style="list-style-type: none"> – außergewöhnliche Schmutzbelastung – zu geringe Dosis an Desinfektionsmitteln – defekter Filter 	<ul style="list-style-type: none"> – Stoßchlorung mit melo® clean Schockchlor*¹ – Zugabe von Flockmittel (bei Sandfiltern) – Überprüfung der Filterfunktion und ggf. Neubefüllung des Filters
grünes, trübes Wasser, glitschige Beckenwände, Algenbefall	<ul style="list-style-type: none"> – Algenwachstum – zu wenig Algenverhütungsmittel im Wasser 	<ul style="list-style-type: none"> – Algen vom Becken entfernen – Stoßchlorung mit melo® clean Schockchlor*¹ – Zugabe von melo® clean Algen-Ex*¹
braunes Wasser	<ul style="list-style-type: none"> – Eisen, Mangan im Wasser – Korrosion 	<ul style="list-style-type: none"> – pH-Wert regulieren (7,0 – 7,4) – Stoßchlorung mit melo® clean Schockchlor*¹ – Zugabe von Flockmittel (bei Sandfiltern) – Frischwasserzufuhr erhöhen
Chlorgeruch	<ul style="list-style-type: none"> – nicht abgebaute organische Substanzen – zu geringe Chlorung 	<ul style="list-style-type: none"> – Chlorgehalt überprüfen (optimaler Wert 0,3-0,6 mg/l) – Stoßchlorung mit melo® clean Schockchlor*¹ – Zugabe von Flockmittel (bei Sandfiltern)
Augen- und Hautreizungen	<ul style="list-style-type: none"> – zu hoher oder zu niedriger pH-Wert 	<ul style="list-style-type: none"> – pH-Wert entsprechend mit melo® clean pH-Senker¹ oder pH-Heber regulieren

¹Gefährlichkeitsmerkmale:

melo® clean Schockchlor Granulat (Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2 STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1,

melo® clean Algen-Ex (Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1),

melo® clean pH-Senker flüssig (Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Met. Corr.1),

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Stand März 2023

melo® Schwimmbadtechnik GmbH

Bünne 3

37081 Göttingen

Tel. 0551/99 87 30

Zentralfax: 0551/99 87 330

Frankfurter Str. 129

34121 Kassel

0561/222 04

info@melo-gmbh.de/www.melo-gmbh.de

Handelsregister HRB 4045

Amtsgericht Göttingen

Ust-Id-Nr. DE 116736904

Geschäftsführer: Michael Schaper